



Andst Vandværk

Bjergevænget 36
6600 Vejle

Att.: Frank Ebbesen

Registrernr.: T03331
Kundenr.: 617651
Ordrenr.: 817651
Prøvenr.: 23117752

Modt. dato: 2010.02.01

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Andst Vandværk
Bjergevænget 36, 6600 Vejle
Prøvested.....: **Andst Vandværk Ledningsnet - V20100100/4575002199**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Markdannersvej 4, køkken**
Prøveudtagning...: 2010.02.01 kl. 12:10
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MBR)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.02.01 kl. 23:21 - 2010.02.05

	Prøvenr.: 23117752	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Prøvens lugt			ingen			*ORGANOLEP	
Coliforme bakterier 37 °C			<1 Ant./100ml			i.m. Colilert®	
E. coli			<1 Ant./100ml			i.m. Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA			10 Antal/ml			200 DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)			0.024 mg/l			0.2 SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs					*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar					*VISUEL	
Prøvens smag	normal					*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	4.0 gr. C					DS2250	
pH	7.5 pH					7.0-8.5 DS 287:1978	5
Ledningsevne	40 mS/m				>30	DS/EN 27888	5
Iltindhold	5.1 mg/l					> 5 DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejen Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

05. februar 2010

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.