



Andst Vandværk

Registrernr.: T27097

Bjergevænget 36
6600 Vejle

Kundenr.: 617651

Ordrenr.: 817651

Prøvenr.: 23117811

Att.: Frank Ebbesen

Modt. dato: 2010.10.08

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Andst Vandværk
Bjergevænget 36, 6600 Vejle
Prøvested.....: **Andst Vandværk Ledningsnet - V20100100/4575002199**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøvemærke.....: **Markdannersvej 3, køkken**
Prøveudtagning...: 2010.10.08 kl. 10:55
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MBR)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.10.08 kl. 20:37 - 2010.10.12

	Prøvenr.: 23117811	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Prøvens lugt					*ORGANOLEP	
Coliforme bakterier 37 °C	s.ubehag	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®	
E. coli		<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA		45	Antal/ml	200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)		<0.010	mg/l	0.2	SM3120-ICP	15
Nitrit		<0.005	mg/l	0.1	SM 17 udg. 4500 5	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	13.8	gr. C			DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	40	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	6.3	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr: T26135

Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejen Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

14. oktober 2010

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.