

Att: Frank Ebbesen

PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol	Anlæg:	575-V-20-1001-00
Modtagedato:	06.04.2005		Andst Vandværk
Prøvningsperiode:	06.04.2005 - 11.04.2005		
Udtaget den:	06.04.2005 Kl. 12:40 af Mona Brammer, Steins A/S		
Udtagningssted:	Gl.Præstegårdsvej 1A, 6600		
Mærkning:	Prøvetagningssted: K.v.hane på kontor.		

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	Ingen	Sensorisk				
20165 Udseende *)	Klar	Sensorisk				
11756 Smag *)	normal					
55029 Coliforme bakterier #1	<1 /100ml	DS 2255	1		0	
56755 E. coli #1	<1 /100 ml	DS 2255	1		0	
55076 Kimtal 22°C #1	9 /ml	DS/INF 6222:1999	1		200	
60048 Jern	0,018 mg/l	SM 3120	0,010		0,20	5,0
60247 Prøvetagning	+	DS 2250				
60162 Temperatur	5,4 °C	Feltmåling			12	
60001 pH	7,5	DS 287 Feltmåling		7-8,5		
60143 Ledningsevne	42,7 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0
60142 Ilt	3,0 mg/l O2	DS 2206 Feltmåling	0,1	>5		0,5



Mette Larsen

Kopimodtager(e): Sydjyds Miljøfællesskab, Ribe Amt, Embedslægeinstitutionen, Vejen Kommune

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

CV%: Rel. variationskoefficient DL: Detektionsgrænse. Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Steins Laboratorium A/S teknisk support - aktuelle segment.

Udført af: #1=Steins Holstebro akkr. nr. 222

*) = Ikke omfattet af akkreditering.